

規　　格

材質 t1.6 SPC

塗裝 MUNSEL 2.5Y 9/1 烤漆

記號	名稱
1	裝置銘板
2	地區窗板
3	房間號碼表示部
4	開關操作部
5	語音廣播喇叭
6	門釦
7	列表機
8	操作部蓋板

回路：

L1-40	火警回路
L41-100	防排煙回路

A・電線引入孔　400x150 角孔

B・電線引入孔　400x150 角孔

D・鐵箱固定孔　4-φ30

FCSF103-100L (F:40 S:60)

複合式受信總機　外觀圖

日期	96年10月30日							
承認	LEE	檢圖	Fan	設計	NOHMI	製圖	Lee	比例	／

圖號 FAPA4119

台灣能美防災股份有限公司

NO	日期	變　更	擔當