



247

89. 6.



## 規 格

## 火災警報設備

(1) 種別；差動式分布型熱探測器用 S S 管

(S S 管；SELF SUPPORT PIPE)

(2) 一卷的長度；1 0 0 m

(3) 主材；空氣管；鋼管

外徑； $\phi 2.0$ 內徑； $\phi 1.4$ 

吊線；鍍鋅鐵線

外徑； $\phi 1.6 \pm 0.0 5$ 

塑膠外層；PVC

(4) 重量；約 4 kg / 1 0 0 m

差動分布型熱探測器用 S S 管

(空 氣 管)

發行 技術部管理課 縮尺 /

圖號

Z 6 0 8 0



能美防災株式会社

號碼	名 稱	號碼	名 稱	號碼	名 稱	號碼	名 稱
1	空氣管	4	標記線 (綠色)				
2	吊線						
3	塑膠外層						